Schwarzwald WASSER LABOR
Wasser- und Umweltanalytik

UMWELTANALYSEN
Wasser | Boden | Abfall | Innenraum

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14210-01-00

SWW Labor GmbH - Moritzenmatten 21 - 77815 Bühl

Gemeinde Biberach
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Hauptstrasse 27
77781 Biberach

SchwarzwaldWASSER Labor GmbH
Moritzenmatten 21
77815 Bühl
Tel 07223 287872-0
Fax 07223 287872-25
Mail info@sww-labor.de

Prüfbericht

27.10.2025

Auftragsnummer:	**2510/0076**	Prüfbericht Version:	1
Untersuchungsbeginn:	2025-10-23	Probennehmer:	Frau Ilg iPN
Auftragsart:	**Untersuchung nach Trinkwasserverordnung**		

Probennummer:	**251002/0075**	317011-ON-0001
Objekt:	Netz Biberach	
Entnahmestelle/EDV-Nummer:	Bauhof	
Probenbezeichnung:	Trinkwasser	Entnahmedatum/-zeit: 2025-10-23 09:00
Art der Probennahme:	Stichprobe DIN ISO 5667-5:2011-02	Untersuchungsende: 2025-10-27

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Vor Ort Parameter				
Entnahme nach Zweck		a		DIN EN ISO 19458:2006-12
Trübung, qualitativ ²		klar		
Färbung, qualitativ		farblos		DIN EN ISO 7887:2012-04
Geruch		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	180	2.790	DIN EN 27888:1993-11
pH-Wert		7,93	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur bei Entnahme	°C	16,1		DIN 38404-4:1976-12
Chlor, frei	mg/l	< 0,05	0,1 - 0,3	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Parameter TrinkwV Anlage 6, Gruppe A				
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 Abs. 3
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 Abs. 3
Escherichia coli	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Geschmack		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Trübung	NTU	< 0,01	1	DIN EN ISO 7027-1:2016-11

317011-ON-0001

Probennummer: **251002/0075**

Objekt:	Netz Biberach		
Entnahmestelle/EDV-Nummer:	Bauhof		
Probenbezeichnung:	Trinkwasser	Entnahmedatum/-zeit:	2025-10-23 09:00
Art der Probennahme:	Stichprobe DIN ISO 5667-5:2011-02	Untersuchungsende:	2025-10-27

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Parameter TrinkwV Anlage 6, Gruppe A				
Färbung (SAK 436nm)	1/m	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887:2012-04

Beurteilung

Die Probe erfüllt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang die Vorgaben der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell geltenden Fassung.

30.10.25