



SWW Labor GmbH - Moritzenmatten 21 - 77815 Bühl

Gemeinde Biberach
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Hauptstrasse 27
77781 Biberach

SchwarzwaldWASSER Labor GmbH
Moritzenmatten 21
77815 Bühl
Tel 07223 287872-0
Fax 07223 287872-25
Mail info@sww-labor.de

Prüfbericht

06.07.2026

Auftragsnummer: 2606/0865 **Prüfbericht Version:** 1
Untersuchungsbeginn: 2026-07-02 **Probennehmer:** Frau Ilg iPN
Auftragsart: Untersuchung nach Trinkwasserverordnung

Probennummer: 260625/0083 317011-ON-0001

Objekt: Netz Biberach
Entnahmestelle/EDV-Nummer: Bauhof
Probenbezeichnung: Trinkwasser **Entnahmedatum/-zeit:** 2026-07-02 08:30
Art der Probennahme: DIN ISO 5667-5:2011-02 **Untersuchungsende:** 2026-07-06

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Vor Ort Parameter				
Entnahme nach Zweck		a		DIN EN ISO 19458:2006-12
Trübung, qualitativ ²		klar		
Färbung, qualitativ		farblos		DIN EN ISO 7887:2012-04
Geruch		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	168	2.790	DIN EN 27888:1993-11
pH-Wert		7,92	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur bei Entnahme	°C	22,9		DIN 38404-4:1976-12
Chlor, frei	mg/l	< 0,05	0,1 - 0,3	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Parameter TrinkwV Anlage 6, Gruppe A				
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 Abs. 3
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 Abs. 3
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Geschmack		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C

Auftragsnummer: 2606/0865

Probennummer: 260625/0083

Seite 1 von 4

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14210-01-00**Probennummer:** 260625/0083

317011-ON-0001

Objekt: Netz Biberach

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Bauhof

Probenbezeichnung: Trinkwasser

Entnahmedatum/-zeit: 2026-07-02 08:30

Art der Probennahme: DIN ISO 5667-5:2011-02

Untersuchungsende: 2026-07-06

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Parameter TrinkwV Anlage 6, Gruppe A				
Trübung	NTU	0,11	1	DIN EN ISO 7027-1:2016-11
Färbung (SAK 436nm)	1/m	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887:2012-04

Beurteilung

Die Probe erfüllt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang die Vorgaben der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell geltenden Fassung.

28. Juli 2026